

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности (предписание №8/1/1 от 17.03.2021 г. выполнено не в полном объеме):

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету в коридоре (помещение №151) и составляет менее 1,2 м, а именно: имеются сужения участков путей эвакуации данного коридора до 1,14 м; 0,97 м; 1,14 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10 января 2022 г.	
2.	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 1,2 м, а именно: - из зала для музыкальных и физкультурных занятий (помещение №133) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из групповой ячейки (помещение №137) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из групповой ячейки (помещение №162) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из тамбура основного входа (помещение №150) составляет 0,7 м; - из коридора (помещение №151) в тамбур основного входа (помещение №150) составляет 0,86 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10 января 2022 г.	
3.	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 0,8 м, а именно: - из методического кабинета (помещение №119) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	10 января 2021 г.	
4.	Противопожарная стена, разделяющая пожарный отсек (детский сад) от пожарного отсека (школы) имеет повреждения.	ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	10 января 2022 г.	



Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору)  
ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Старший дознаватель ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия ст. лейтенант внутренней службы Савинкова И.В.  
контактный телефон: 8 (30140) 41-1-30, электронный адрес: ivolgagpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

Представитель по доверенности МБДОУ детский сад  
"Солнышко"

(должность, фамилия, инициалы)

Бадмаева Елена Батуевна

« 26 » августа 20 21 г.

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5  
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3  
тел: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ

671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, кв. Студенческий, 11  
Тел.: 8-(301-40) – 41-1-30, E-mail: ivolgagpn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №57/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 26 » августа 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
детский сад "Солнышко"

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

представителю по доверенности

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Бадмаевой Елене Батуевне

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной  
(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и  
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства  
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном  
пожарном надзоре", решением о проведении внеплановой выездной проверки от 12 августа  
2021 г., № 57 начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы  
по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия  
(главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам  
Республики Бурятия по пожарному надзору) Шулунова Д.П.

в период с « 16 » августа 20 21 г. по « 26 » августа 20 21 г.

проведена внеплановая выездная проверка старшим лейтенантом внутренней службы,  
(фамилия, инициалы,

Савинковой И.В. старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Республике Бурятия (государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому  
района Республики Бурятия по пожарному надзору)

должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

совместно с: представителем по доверенности МБДОУ детский сад "Солнышко"

Бадмаевой Е.Б.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201315

Владелец Васильева Зоригма Бимбаевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024