

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведена \_\_\_\_\_ выездная внеплановая проверка \_\_\_\_\_  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал заведующий МБДОУ детский сад «Солнышко»  
Цыденова Д.Д.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соответствует ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету в коридоре (помещение №151) и составляет менее 1,2 м, а именно: имеются сужения участков путей эвакуации данного коридора до 1,14 м; 0,97 м; 1,14 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020	01.07.2022	
2.	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 1,2 м, а именно: - из зала для музыкальных и физкультурных занятий (помещение №133) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из групповой ячейки (помещение №137) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из групповой ячейки (помещение №162) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м; - из тамбура основного входа (помещение №150) составляет 0,91 м; - из коридора (помещение №151) в тамбур основного входа (помещение №150) составляет 0,86 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.07.2022	
3.	Не соответствует ширина эвакуационных выходов в свету и составляет менее 0,8 м, а именно: - из методического кабинета (помещение №119) в коридор (помещение №151) составляет 0,75 м.	ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.07.2022	
4.	Противопожарная стена, разделяющая пожарный отсек (детский сад) от пожарного отсека (школы) имеет повреждения.	ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021)	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

01.07.

2022

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Представитель МБДОУ детский сад «Солнышко»  
Цыденова Д.Д.

« 05 » марта 2022 г.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Начальник ОНДПР по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам УНДПР  
Главного управления МЧС России по Республике Бурятия  
Главный государственный инспектор по Иволгинскому и Тарбагатайскому  
районам Республики Бурятия по пожарному надзору Шулунов Д.П.

  
(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5*

*тел.: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru*

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3*

*тел.: (3012) 37-34-74, E-mail: und-03@mail.ru*

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ИВОЛГИНСКОМУ И ТАРБАГАТАЙСКОМУ РАЙОНАМ**

*671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, кв. Студенческий, 11*

*Тел.: 8-(301-40)-41-130, E-mail: ivolgagpn@mail.ru*

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 19 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Солнышко»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного инспектора по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Шулунова Дмитрия Прокопьевича № 19 от « 25 » января 2022 года в период с « 05 » марта 2022 г. по « 05 » марта 2022 г. начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным государственным инспектором по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам Республики Бурятия по пожарному надзору) подполковником внутренней службы Шулуновым Дмитрием Прокопьевичем

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201315

Владелец Васильева Зоригма Бимбаевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024